



תאריך : 17/10/18

בס"ד

לכבוד,
אבי אשטמקר
מנהל פרויקטים
חכ"ל ירוחם
א.ג.

הנדון : אישור קונסטרוקטור מועדון פיס לנוער תנועת הצופים

1. נתבקשנו על ידכם לאשר קונסטרוקטיבית את המבנה הנ"ל לפי דו"ח יועץ בטיחות יוסי שחר (יהודה איטח).
2. המבנה הנ"ל נבנה בשנת 2000.
3. בדקנו את המבנה בתאריך 17/10/18 בשעה 9:00, המבנה נמצא תקין ללא סימני סדיקה מהותיים אשר מהווים סכנה, אולם יש לטפל בסדקים הקיימים. באם יהיה שינוי מהותי ברמת הסדיקה, אבקש לעדכן את החתום מטה במידי.
4. המבנה מאושר לאכלוס ומאושר קונסטרוקטיבית.
5. תקרות תלויות נבדקו ואושרו גם הן.
6. נבדקה רצפה עבור הקמת מבנה יביל קל ונמצאה תקינה.
7. אישור זה תוקפו לשנה מיום הוצאת מכתב זה.
8. אשמח לעמוד לרשותכם להבהרות.

אבניו פרויקטים בע"מ
אבוקרט אברהם
מ.ר. ת/42473

בכבוד רב
אברהם אבוקרט
אבניו פרויקטים בע"מ